

**ÁREA: Oficina Alta Corriente**

<b>Informe No:</b>	<b>K3422-012A1-2017 Complemento</b>
<b>SOLICITANTE:</b>	COMPANÍA ELECTRO ANDINA S.A.C.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Calle El Hierro No. 162 Urb. Infantas Km. 18.5 Panamericana Nte. Distrito Los Olivos Lima, Perú.
<b>TÍTULO:</b>	PRUEBAS PROTOTIPO DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO APLICADAS A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, MARCA COMPANÍA ELECTRO ANDINA Designación: Dyn5 160 kVA 10000/230 V Serie: 65100 Marca: COMPANÍA ELECTRO ANDINA Fabricado en: Perú

**Resumen**

PRUEBAS PROTOTIPO DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO APLICADAS A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, MARCA COMPANÍA ELECTRO ANDINA, DESIGNACIÓN DYN5 160 KVA 10000/230 V, SERIE N. 65100, FABRICADO EN PERÚ, CONFORME A LAS NORMAS: NMX-J-169- ANCE -2015, IEC 60076-5.  
El presente informe sustituye al informe K3422-012A-2017

**Pruebas realizadas:**

- \*DIELÉCTRICAS ANTES DE CORTO CIRCUITO
- \*RUTINA ANTES DE CORTO CIRCUITO
- \*CORTO CIRCUITO
- \*RUTINA DESPÚES DE CORTO CIRCUITO
- \*DIELÉCTRICAS DESPÚES DE CORTO CIRCUITO
- \*HERMETICIDAD
- INSPECCIÓN VISUAL INTERNA

**Resultado:**

- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**
- SATISFACTORIO**

**Informe:**

- K3421-203A-2017
- K3421-203A1-2017
- K3422-012A-2017
- K3421-203A1-2017
- K3421-203A2-2017
- K3404-223-2017
- K3422-012A-2017

\*Pruebas acreditadas ante la EMA EE-039-006/08

**Resultado de las pruebas:**

**SATISFACTORIO**

Los resultados indicados en este informe corresponden solo a la muestra probada. Documento confidencial.

Con fecha 9 de Agosto de 2017 el presente documento consta de 47 fojas, así como la información que de él se genere, se clasifica como reservado por parte del titular del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en los Artículo 3 Fracción III, IV, V, VI y XV, Artículo 14 Fracción I y II, Artículo 15, 16 y 21 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Artículo 26, 27, 30 y 34 Fracción I y II del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Lineamiento Primero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Quinto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, esta información permanecerá con este carácter durante el periodo de 10 años a partir de la fecha de su clasificación, o bien al momento en que se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 34 de dicho Reglamento. Así lo proveyó y rubricó el C. Ing. Alberto Montoya Vargas titular de la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la Comisión Federal de Electricidad.

Fecha: 9 de Agosto de 2017 Expediente: K3422-12-2017	<b>APROBÓ:</b>	<b>AUTORIZÓ:</b>
<b>ELABORÓ:</b>		
Ing. Enrique Ernesto Gutiérrez Aguilar Ingeniero de Pruebas	Ing. Filiberto M. Zazueta Rubio Jefe de la Oficina de Alta Corriente	Ing. Ricardo A. Martínez Torres Jefe del Depto. De Distribución

